

Centre Technique d'Etudes
de Prévention et de Test
TECHNI-TEST
ASBL Organisme agréé

Chaussée de Bruxelles 90 - 1800 Vilvoorde
Tél. (02) 251 34 74 - Fax (02) 253 20 87

PROCES VERBAL DE VISITE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Date: 22 / 06 / 1996

Réf.: 2570

Propriétaire: Monsieur J. VERHULST

Adresse installation: Rue Van Loethem 43

Tél.: C.p.: 1140 Localité: Bruxelles

Installateur: P. Jacobs

1. Société distributrice: Echabel

2. Nature installation: définitive - modification - provisoire - résidentielle - industrielle

3. Alimentation: aérienne - sous-teraine

Tension: 3 x 220 V

4. Section câble compteur-tableau: 10 mm²

5. Interrupteur général: 40 A Protection générale: A

Nombre circuits	Section mm ²	Protection (A)	Circuits
1	4	25	cuisinière
4	1,5	16	prises
2	1,5	16	ménage
2	1,5	10	éclairage
Autres circuits: installation existante			

6. Nombre de points lumineux: 1 Prises 2P: 5 Prises 3P: 1

7. Isolement général: 50 M Ohm Résistance de terre: 7,5 Ohm

8. Equipotentialles: pas en ordre; Schéma unifilaire: pas en ordre; Schéma d'implantation: pas en ordre

9. Différentiels: général: 40 A 300 mA; Autres: A mA

salle de bains: 40 A 30 mA;

10. Compteur n°: 6203379 Accord pour: 40 A

11. Remarques: Niant

Contrôle suivant au plus tard le 10.06.2021

12. CONCLUSION: L'installation satisfait aux prescriptions du RGIE, du Règlement Technique et aux prescriptions particulières des sociétés distributrices moyennant observation des remarques éventuelles.

L'installation ne peut pas être mise en service.

Agent visiteur: Jr. B. Manche

Pour le directeur,
l'expert agréé

Braem