

AIB-VINCOTTE, vereniging zonder winstoogmerk

ERKENDE KONTROLE-INSTELLING, lid van de Groep AIB-VINCOTTE

Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel

Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

☒ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 22 94 54
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 48 18 58

Code PC Resi. ☒



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Samuel Smet nv

BTW nr: 255-374-479

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: Electabel

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: _____

Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: 121

Installatie: Naam: Van Clusel

Adres: Heithoeklaan

1320 Sterckxlaan

Datum onderzoek: 28/1/98

Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Naam, Voornaam: Van Clusel

Adres: Heithoeklaan Sterckxlaan

Aanvrager: id

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 3x230 V, AC, Bescherming aansluiting: _____ A Type: type 1

Omschrijving aansluiting: Beeldgash Kabeltype: CAV3 Doorsnede: 4 x 20 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 26

Type aardelektrode: len Spreidingsweerstand: 3,1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 28/1/2013 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur generaal

Naam, Agentnr: Handtekening

Procedenti 14/11/98