



RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : *61EM*
Adresse : *60 rue du Berger 356
1070 Bruxelles*

Organisme de contrôle : *electro-test* **Inspecteur :** *Vandenbrande Card*
Référence : *AT/0135* **Tel :** *(02)*

Installation contrôlée : Adresse : *Hospices Saint-Alexandre
Rue St-Denis 125 (quai d'Ixelle)
1140 Ixelles*

Date du contrôle: *8.2.2012* L'habitant est : propriétaire locataire
L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} *10* m³/h Fabricant: *Contigo* N° : *07311283* Index :

Pression de service de l'installation intérieure: *25* mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	<i>Chaudière</i>	<i>Chapée initia 28</i>	<i>28kW</i>
2	<i>C33</i>		
3			
...			

Conclusion :

L'installation neuve:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002.
Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'aménée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date *8.2.2012*

HAF1001 FR-v3
EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle

Signature: *[Signature]* Inspecteur de l'organisme de contrôle
ELECTRO-TEST
G.H. VANDENBRANDE
Rep. *[Signature]*
e-mail: info@electro-test.be
tel: +32 0477 58 21 07