

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Boulevard Lambertmont 22

1030 SCHAEERBEEK

N°09/A001

Superficie:


76 m²

Certificat PEB valide jusqu'au:

30/11/2022



Performance énergétique du bâtiment



2

Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/m²/an]

PEU

BEAUCOUP

215

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Isoler la (es) toiture (s) plates
2. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
3. Placer des vannes thermostatiques sur les radiateurs

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 30/11/2012
Certificat PEB n°: 20121130-0000132681-01-2
Présence d'une attestation de réception du système de chauffage: ☐ Oui | ☒ Non
Si oui, est-elle conforme? ☐ Oui | ☒ Non
Présence d'un rapport de diagnostic: ☐ Oui | ☒ Non
Nom: BOUSIALI Moussa
Société:
Numéro d'agrément: 001104182
Affectation: Habitation individuelle
P 1/6