

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Sluis 2c - 9810 Eke

Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen,
Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk

070 211 000

info@allintankservice.be

www.allintankservice.be

BTW 0881 597 861

KLANT

Naam:

Straat en nummer:

Postcode en gemeente:

Tel:

Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal

☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve

Datum van plaatsing: 1984

☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle
	JA NEE	OK NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒ ☐	☒ ☐
Staat toezichtspuit	☐ ☐	☒ ☐
Dichtheid toezichtspuit	☐ ☐	☐ ☒
Vervuiling rond tank	☐ ☐	☒ ☐
Staat deksel	☐ ☐	☒ ☐
INKUIPING/	☐ ☒	☐ ☐
Algemene staat	☐ ☐	☐ ☐
Waterdicht	☐ ☐	☐ ☐
Koolwaterstofdicht	☐ ☐	☐ ☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)	☐ ☐	☐ ☐
Aansluiting (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Uitmonding leiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat aanvoerleiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☒ ☐	☒ ☐
Stookoliefilter	☒ ☐	☒ ☐
RESERVOIR	☐ ☐	☐ ☐
Algemene staat tank	☐ ☐	☒ ☐
VORIG CERTIFICAAT	☐ ☒	☐ ☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle
	JA NEE	OK NIET OK
Peilmeting	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☒ ☒	☒ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
Overvulbeveiliging	☒ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
Lekdetectie	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
Wanddiktemeting	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐

OPMERKINGEN

Tank voorheen
515V uit-voeren geen
gebruiken

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: 0 cm.	☐	☐	☐	☐
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☒	☐	☒
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☒	☐	☒
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Daerik

Erkenningsnummer: 10661

DATUM KEURING: 20 - 01 - 2015

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR 20 - 01 - 2016

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir
op het ogenblik van controle.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere
voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.