

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

31926363

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

162015011502

EAN
code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Vonck 94 W30 Bal

Eigenaar

Propriétaire :

Kokken Razzye

Adres :

Adresse :

Fadem

Installateur :

Kokken Razzye

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

15/02/2015

Ik. / C.I. :

Vanden A

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison

☒ Apart.

Meuboye

Spanning :

Tension :

230V

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

2x10mm

Max. beveiliging :

Protection max. :

40A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

pijpe

Isolatie :

Isolement :

1,56

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

3

Test ΔI_n

1. ΔI_n

AREI / RGIE

In (A)

ΔI_n (mA)

type

OK

NOK

OK

NOK

270

271bis

278

40/2 300A Generali A -> C

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

40/2 30A pour A -> C

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Visueel nazicht :

algemeen :

OK

NOK

directe aanraking :

OK

NOK

Indirecte aanraking :

OK

NOK

Contrôle visuel :

générale :

☒

☐

contact direct :

☒

☐

Contact indirect :

☒

☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK

☒

NOK

☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK

☒

NOK

☐

Inbreuken/Infractions :

(zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

07C 16/03/15

Opmerkingen/Remarques :

ELECTRO-TEST
Marc VANDER AAR
Hoofdinspecteur
Gsm +32 475 62 34 04

Heest

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI
en mag ~~niet~~ ~~in dienst~~ ~~gesteld worden~~ ~~in dienst blijven~~
L'installation est ~~non~~ ~~conforme~~ ~~au RGIE~~
et peut ~~ne pas~~ ~~être mise en service~~ ~~rester en service~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *18 maanden na de datum van de verkoopakte.*
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK
☐	☐	☐
271 AK	271 HK	
☐	☐	
276 AK	276 HK	
☐	☐	

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.