



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelys

Nr teller : Non placé

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 29/0266/01

EAN
code : /

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de la Marne 36

1030 Bxl

Eigenaar

Propriétaire :

Claude Gledy

Adres :

Adresse :

Idem.

Installateur :

Idem.

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

22/03/10

Ik. / C.I. :

Inspecteur : De Smedt Kert

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 2x230V

Tension

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

xv B 2x10²

Max. beveiliging : 27 Max 40A

Protection max. :

Aardelektrode : Piquet

Electrode de terre : 27, 3 Ohm

Isolatie : 10, 2

Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : 3

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 19		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	II Dif gen → Taak les circuits		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	II Dif se → G a I		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	II " " → K a N		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	II " " → x + W		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Neant

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~conform~~ met het AREI en mag ~~in dienst blijven~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~conforme~~ au RGIE et peut ~~être mise en service~~ être mise en service ~~à l'issue de la visite~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het einddraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat hij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring interlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben interlijk op : 22 / 03 / 2035

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben interlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
☐	☐	☒	☒		
271 AK		271 HK			
☐		☒			
276 AK		274 HK			
☐		☒			

ELECTRO-TEST
Hout de Smedt
Kert
02 433 6033

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique la présence d'électricité. c) l'obligation d'assumer immédiatement la nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé ou de la faire effectuer par un organisme agréé après avoir été convoqué par le processus de contrôle de la Direction générale de l'Énergie. d) l'obligation de respecter les délais de visite de contrôle. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie.