



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Ce document fournit des informations utiles sur la performance énergétique du bâtiment (PEB). Des explications et informations complémentaires plus détaillées figurent dans les pages suivantes.

Charbolaan 77
1030 SCHAARBEEK
Duplexapp. 3de verd.
Superficie:

83 m²




Certificat PEB valide jusqu'au:

17/10/2022

1

Performance énergétique du bâtiment



2

Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/m²/an]

PEU

BEAUCOUP

64

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
2. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.
3. Isoler les conduites de distribution du chauffage central dans les espaces non chauffés au moyen de produits adaptés.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 17/10/2012

Certificat PEB n°: 20121017-0000122319-01-4

Présence d'une attestation de réception du système de chauffage:
Si oui, est-elle conforme?

Oui | Non

☐ ☒

☐ ☐

☐ ☒

Présence d'un rapport de diagnostic:

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: JANSSENS Christoffel
Société: Vinçotte-Certigo

Affectation:

Habitation individuelle

Numéro d'agrément: 001061048