



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK
appartement 1^{er} étage
Superficie brute:

67 m²

Certificat PEB valide jusqu'au:

02/12/2025



1

Performance énergétique du bâtiment

Très économe

<= 45 **A**

46 - 95 **B**

96 - 150 **C**

151 - 210 **D**

211 - 275 **E**

276 - 345 **F**

> 345 **G**

Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

E-

Très énergivore

Consommation par m² [kWh EP/(m².an)]

270

Consommation totale [kWh EP/an]

17.990

2

Emissions CO₂

Emissions annuelles de CO₂ par m² [kg CO₂/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

57

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
2. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.
3. Isoler les murs extérieurs.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 02/12/2015

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20151202-0000315705-01-7

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BECARES-MENACHO Isidro

Numéro d'agrément: 001132083

Société:

Signature:



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK
appartement 1 er étage
Bruto oppervlakte:

67 m²

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT




EPB-certificaat geldig tot en met: 02/12/2025

1

Energieprestatie

Zeer energiezuinig



Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-

Zeer energievervlindend

Energieverbruik per m² [kWh PE/(m².jaar)]

270

Totaal verbruik van de wooneenheid [kWh PE/jaar]

17.990

2

CO₂-uitstoot

Jaarlijkse CO₂-uitstoot per m² [kg CO₂/(m².jaar)]

WEINIG

VEEL

57

3

Aanbevelingen

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van de energieprestatie:

- 1.Een geprogrammeerde kamerthermostaat voorzien
- 2.Door een ventilatiesysteem te installeren, is gecontroleerde ventilatie van de woning mogelijk
- 3.Isoleer de buitenmuren

U vindt meer details en de overige aanbevelingen op de volgende pagina's.

4

Administratieve inlichtingen

Certificaat afgeleverd op: 02/12/2015

Bestemming: wooneenheid

EPB-certificaat nr.: 20151202-0000315705-01-7

Gegevens van de certificeerder:

Naam: BECARES-MENACHO Isidro

Erkenningsnummer: 001132083

Firma:

Handtekening:



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK

appartement

Superficie brute: 67 m²

Certificat PEB valide jusqu'au: 02/12/2025



1

Performance énergétique du bâtiment

Très économe

<= 45 **A**

46 - 95 **B**

96 - 150 **C**

151 - 210 **D**

211 - 275 **E**

276 - 345 **F**

> 345 **G**

Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

F

Très énergivore

Consommation par m² [kWh EP/(m².an)]

302

Consommation totale [kWh EP/an]

20.087

2

Emissions CO₂

Emissions annuelles de CO₂ par m² [kg CO₂/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

64

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Isoler la (es) toiture (s) plates
2. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
3. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 02/12/2015

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20151202-0000315706-01-0

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BECARES-MENACHO Isidro

Numéro d'agrément: 001132083

Société:

Signature:



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK

appartement

Bruto oppervlakte: 67 m²


EPB-certificaat geldig tot en met: 02/12/2025



1

Energieprestatie

Zeer energiezuinig



Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Zeer energieverslindend

Energieverbruik per m ² [kWh PE/(m ² .jaar)]	302
Totaal verbruik van de wooneenheid [kWh PE/jaar]	20.087

2

CO₂-uitstoot

Jaarlijkse CO₂-uitstoot per m² [kg CO₂/(m².jaar)]

WEINIG

VEEL

64

3

Aanbevelingen

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van de energieprestatie:

1. Isoleer het(de) platte dak(en)
2. Een geprogrammeerde kamerthermostaat voorzien
3. Door een ventilatiesysteem te installeren, is gecontroleerde ventilatie van de woning mogelijk

U vindt meer details en de overige aanbevelingen op de volgende pagina's.

4

Administratieve inlichtingen

Certificaat afgeleverd op: 02/12/2015

Bestemming: wooneenheid

EPB-certificaat nr: 20151202-0000315706-01-0

Gegevens van de certificateur:

Naam: BECARES-MENACHO Isidro

Erkenningsnummer: 001132083

Firma:

Handtekening:



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK
appartement rez de chaussée
Superficie brute:


81 m²



Certificat PEB valide jusqu'au: 02/12/2025

1

Performance énergétique du bâtiment



2

Emissions CO₂

Emissions annuelles de CO₂ par m² [kg CO₂/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

70

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Isoler la (es) toiture (s) plates
2. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
3. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 02/12/2015

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20151202-0000315702-01-8

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BECARES-MENACHO Isidro

Numéro d'agrément: 001132083

Société:

Signature:



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

Rue Floris 10
1030 SCHAERBEEK
appartement rez de chaussée
Bruto oppervlakte:

81 m²


EPB-certificaat geldig tot en met: 02/12/2025



1

Energieprestatie

Zeer energiezuinig



Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Zeer energieverslindend

Energieverbruik per m ² [kWh PE/(m ² .jaar)]	332
Totaal verbruik van de wooneenheid [kWh PE/jaar]	26.842

2

CO₂-uitstoot

Jaarlijkse CO₂-uitstoot per m² [kg CO₂/(m².jaar)]

WEINIG

VEEL

70

3

Aanbevelingen

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van de energieprestatie:

1. Isoleer het(de) platte dak(en)
2. Een geprogrammeerde kamerthermostaat voorzien
3. Door een ventilatiesysteem te installeren, is gecontroleerde ventilatie van de woning mogelijk

U vindt meer details en de overige aanbevelingen op de volgende pagina's.

4

Administratieve inlichtingen

Certificaat afgeleverd op: 02/12/2015

EPB-certificaat nr: 20151202-0000315702-01-8

Gegevens van de certificeerder:

Naam: BEGARES-MENACHO Isidro

Firma:

Handtekening:

Bestemming: wooneenheid

Erkenningsnummer: 001132083