




RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

les Palais 89

CHAERBEEK

page

Code:


120 m²

Certificat PEB valide jusqu'au:

28/11/2024

Performance énergétique du bâtiment

économe



énergivore

économe



Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

Consommation par m² [en kWhEP/m²/an]

544

Consommation totale [en kWhEP/an]

65.373

Emissions CO₂

Emissions annuelles de CO₂ par m² [kg CO₂/m²/an]

EU

BEAUCOUP

126

Recommandations

premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
2. Isoler les conduites de distribution du chauffage central dans les espaces non chauffés au moyen de produits adaptés.
3. Isolez la boucle de circulation d'eau chaude sanitaire dans les espaces non chauffés au moyen de produits adaptés.

Pour plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

Informations administratives

Délivré le:

29/11/2014

Affectation:

Habitation individuelle

PEB n°:

20141129-000226622-02-4

Cul | Non

Affectation

Tous attestent de réception du système

FR

