



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroeck

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :*S. Bulgar*Nr teller : 50104
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 161211

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Artan 103 1030 Bxl

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Ozgun Mehmet

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

*existant**29 08 2011*

BTW / TVA

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*591287701-10**Vander Aa*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

*230V**2x10mm2**40A*

Aardelektrode

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolément :

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

*piquette**23 Ohm**15,15 Mohm**15,15 Mohm**1**1*

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :			TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40/4</i>	<i>300</i>	<i>A Générale A-F</i>				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40/2</i>	<i>30</i>	<i>A pour E, F</i>				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Marc VAN DER Aa
Hoofdinspecteur
Gsm +32 475 18 34 94*Heant*

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI
en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~non~~ conforme au RGIE
et peut ~~ne pas~~ temporairement être mise en service ~~restera en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkoming uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK	☐	271 HK	☐	
276 AK	☐	276 HK	☐	