IBI

APRAGAZ

A.S.B.L.
Votre organisme de contrôle

RAPPORT n°: 14394 JLD 12016fr

Délégué: Delcorps Jean-Louis

Chaussée de Vilvorde, 156 B-1120 Bruxelles Tél. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58 email: info@APRAGAZ.com

	référence	Installateur (Nom, prénom, TVA)
CeliKTAS	CeliKTAS	
APRAGAZ	17040 / P944	P E 207 rev0

Rapport relatif à: **INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - DOMESTIQUE**
Effectué à Bruxelles Le 09/11/2016

Identification de l'installation

Client: CeliKTAS
Adresse: Rue Plaine de l'Aviation n°69
1140 Bruxelles Tél n° 0477/90.01.96

Type d'installation: Neuve ☐ Existante ☒ Extension ☐ Modification ☐ Temporaire ☐

Type de visite

Examen de conformité (art 270) ☐ Examen de contrôle (art 271) ☐ Renforcement (art 276) ☐ Vente (art 276bis) ☒

Données de l'installation

Type de l'installation: Unité d'habitation ☒ Unité de travail domestique ☐ Ensemble résidentiel ☐ Parties communes d'un ensemble résidentiel ☐ Description: Maison
Distributeur d'électricité: Sibelga Code EAN :
Compteur: Marque & type: Elsterl SM14 N° série 6194536
Tension (V) 2 x 230 V + N Intensité max (A): 25 A
Type d'électrode: boucle ☐ piquet(s) ☐ autre ☐ — Résistance de dispersion Ra — ohm P E 003

Description de l'installation (surintensité)

Description de l'installation: schéma ☐ schéma de position ☐ description ☒ OK ☒ NOK ☐
Implantation des tableaux, accès au matériel OK ☒ NOK ☐
Piscine: présente ☐ absente ☒ Sauna: présent ☐ absent ☒
Type de câble d'alimentation: Type: VOB section L 4 mm² +N — mm²+PE — mm²
Protection générale: marque & type: BBC SA12 C25A
Surintensité: — A Courant court circuit: — A Pouvoir de coupure: — kA
Sectionneur général: nombre de pôles: 2 ; Ith: courant thermique nominal: 25 A

Protection				Marque et type de sécurité	Section (mm²)	Description
Nombre	N°	# pôle	I (A)			
1	—	2	40A/0,3mA	TEGO 1000 Diff 3000	4 mm²	Différentiel général
1	—	2	32A	Schneider DT C32 (3kA)	4,5 mm²	Prises
4	—	2	17A	TEGO 1000 17A 3000	2,5 mm²	Prises éclairages
1	—	2	6A	Legrand SERIE 6 6A 6000	1,5 mm²	Sonnerie
1	—	2	17A	TEGO 1000 17A 3000	2,5 mm²	Prises éclairages
1	—	2	40A/0,3mA	TEGO 1000 Diff 3000	4 mm²	Différentiel Partie Domicile
1	—	2	20A	BBC SC6 20A 3000	2,5 mm² 4 mm²	Prises

Tension: 2 x 230 V Fréquence: 50 Hz pouvoir de coupure prévu 3000 ☒ - 1500 ☐ autre ☐ — kA
Nombre de tableaux: 1 nombre de circuits: 10