

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Si-belge

Nr teller : 50057944-2007
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29.20160601.04

EAN code

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		○	○	○	○	○		○

Plaats van het onderzoek : Av. des Jardins 66 bt 15 1030 Bxl
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Dimu Stela Adres : Zden
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Zden BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 01/06/16 Ik. / C.I. : 591-P377265
Date du contrôle : Inspecteur : De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 75 tags 07 J

Spanning : 3N400V Meter / bord verbinding : vob 4x4 Max. beveiliging : SLN 20A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Penne Isolatie : 3,7 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 25 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>15</u>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	276bis	278
40	300	A	<u>IV Rf gen. → Tous les circuits</u> <u>IV Rf sec → A a P</u>		○	○	○	○	○	○	○	○
40	30	A			○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentiellles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Neant

Enti Nergie 04/2014/5058701

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation - Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 01/06/2017

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend

bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

Une visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de Inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	X
○	○	○	○	
○	○	○	○	