



A 0449740

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :	Installation existante + Michel Khelfi
Adresse :

Organisme de contrôle :	Electro-test	Inspecteur :	HACOCR
Référence :	1772016 120102	Tél :	0475 75 10 55

Installation contrôlée : Adresse :	Avenue Dailly 51 App B.R (RB2) 1030 Bruxelles
------------------------------------	--------------------------------------------------

Date du contrôle: 1.12.16 L'habitant est: propriétaire locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur: Classe Q_{max} 10 m³/h Fabricant: Actaris N°: 137 23 Index: 27029, 863

Pression de service de l'installation intérieure : 25 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre: 1	Bûches	Vaillant Atmofee pro 12E+H	24 kW
2			
3			
...			

Conclusion :

L'installation neuve :

- est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

- est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :

- est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées NBN D51 00 3

Date: 1.12.16

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

Nicolas Hacour
Inspecteur
Electro-test SA
Gent 0475 75 10 55