

EAN n° :
N° compteur : 5188034
Index I : 64989,5 Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - ~~DE CHAUFFAGE - DE LA PROTECTION PROTECTOR~~ DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis / art 278

Complément au rapport n°

Type d'installation : ~~Nouvelle~~ / ~~Extension~~ / ~~Modification~~ / ~~Prevoir~~ / Existante / ~~Renforcement~~ / ~~Scission du Comptage~~ /
~~Modification de tension d'alimentation~~ / Vente unité habitation

Type de locaux : Appartement 2^{ème} gauche, bloc 1

Lieu d'inspection : Sables Frantz Guillaume Evère 1140

Propriété de : CASSIMAN - Epouse DELANGE

Mandant : Certineux

Installateur :

TVA : carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : Dhalluin Kevin Date d'inspection : 19/08/2013

DESCRIPTION

Tension de service : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~ON 400V~~ + N Protection max. : 32A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : 3 fus 20A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : OV.B. nombre de conducteurs : 2 diamètre : 6 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : Boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 0.5 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 8 Résistance d'isolement général : 0.5 M Ω

Interrupteur différentiel : Général : 1 mA Supplémentaire : 1 mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre / pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre / pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas : ~~non~~ Etat du matériel électrique : ~~en ordre~~ - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques : contact direct : ~~en ordre~~ - pas en ordre contact indirect : ~~en ordre~~ - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotentielle : ~~en ordre~~ - pas en ordre Matériel fixe et mobile : ~~en ordre~~ - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

6 x 2 fusible 6A
1 x 2 fusible 4A
1 x 2 fusible 20A

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains, le(s) compteur(s) d'eau, de gaz, le chauffage central n'est / ne sont pas encore placés.

I installation a revoir entièrement

I prevoir ds différentiel.

I 1.1 1.2 8.5 9.1 9.7 4.8 4.9 9.11 6.4 6.2 7.1 7.6

7.7 7.8 8.1 8.6 8.11 9.1 3.4 3.5

CONCLUSION

L'installation est ~~conforme~~ / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 18 mai ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

Dhalluin

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

3358701

Bijlage aan verslag nr. / Annexe de rapport n°: 3414443

pag.: 1/1

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle: AN Front 2 Guillaume Sobke Erre

Datum van onderzoek / Date du contrôle: 19/8/13 Onderzoeker / Inspecteur: Shalun

EENDRAADSCHEMA / SCHEMA UNIFILAIRE

- Vereenvoudigd schema volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Schéma simplifié selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie

SITUATIESCHEMA / SCHEMA DE SITUATION

- Summiere schets volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Croquis sommaire selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie



