



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 70041556

CF 116689

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☒ Brabant

tél : 02 674 57 11

☐ Wallonie

tél : 081 432 611

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : .....	Nom, Prénom : Desprets	Propriétaire / gestionnaire : .....
N° carte d'identité : .....	Adresse : Rue Vondel 5	.....
N°TVA : BE .....	CP + Commune : 1030 Schaarbeek	.....
.....	Tél. : .....	.....

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> ① Unité d'habitation
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Unité de travail domestique
<input checked="" type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> périodique	<input checked="" type="radio"/> vente	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ③ Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN : .....	<input checked="" type="radio"/> EAN non communiqué	<input type="radio"/> Compt. kWh non placé
Compt. kWh n° : 5866226	Index jour : 09335	nuit : .....	<input type="radio"/> Compt. kWh exclusif nuit : .....
Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input checked="" type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	n° : .....	Index nuit : .....	.....
Données installation	Conçue pour U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type de prise de terre : .....	<input type="radio"/> boucle de terre <input checked="" type="radio"/> barres / piquets
Courant nominal maximum (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 6 mm² - Type : KVB	.....	.....
Description installation	Dispositif diff. gén. : 40 A / 300 mA	Nombre de tableaux : 2	Nombre de circuits terminaux : 4+6
<input type="radio"/> Voir annexe(s)	Diff. II 40A / 300mA	12 x I 16A	.....
.....	4 x II 16A	.....	.....

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> I>/section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input checked="" type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : 84,2 Ω	<input checked="" type="radio"/> Isolement général : 1,7 MΩ	<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre	<input checked="" type="radio"/> Test dispositif diff.	.....	.....	.....	.....
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input type="radio"/> a été plombé <input checked="" type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	.....
<input type="radio"/> Néant	.....
Infractions Installation existante	1061-1062-1501-1502-1610-1201-1203-1301-1302-1406-1407-1214-1218-1606-1607-1704-1708-1806-1807-1815-1812-1908-1911- enlever les cables
<input type="radio"/> Néant	.....
Remarques	.....
<input type="radio"/> Néant	.....
Visa GRD ou mandataire :	.....

Conclusion(s) :

<input type="radio"/> La nouvelle installation est conforme	<input checked="" type="radio"/> n'est pas conforme	au RGIE.
<input checked="" type="radio"/> L'installation existante est conforme	<input checked="" type="radio"/> n'est pas conforme	au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

04-02-2014 (\*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Brengelmann

Agent n° : 4346

Date : 04/02/2013

Pour le Directeur Général : Signature

BRENGELMANS

Annexe(s) :

☐ Schéma(s) de position : .....

☐ Schéma(s) unifilaire(s) : .....

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à l'installation électrique.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

☒ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.