



A 0587857

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :	Bla Bla Renovation		
Adresse :	Rue de l'Acier 96 Bxl		

Organisme de contrôle :	Electro Test	Inspecteur :	Marc Vander Aa
Référence :	0475 623492		

Installation contrôlée :	Adresse :	Rue Ed Dekoster 168
Rdcy		

Date du contrôle : 18.07.2019 L'habitant est :  propriétaire  locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » :  est présente N° 11336248  n'est pas présente

### Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q<sub>max</sub> : 6 m<sup>3</sup>/h Fabricant : Honeywell N° : 37432217 Index : 635

Pression de service de l'installation intérieure : 21 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	Top 22/28 zwB C 83	Junkers	28kW
2			
3			
...			

ELECTRO TEST  
Marc Vander Aa  
Hoofdinspecteur  
marc.vanderaa@electro-test.be  
Gsm 0475 623 492

### Conclusion :

L'installation neuve :

est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

### La nouvelle partie de l'installation :

est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

### L'installation existante :

est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées 7B751003

Date : 18.07.2019

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle