



# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Avenue de l'Emeraude 69

1030 SCHAERBEEK

Appt 6ème pentouse

Superficie: 99 m<sup>2</sup>

Ce document fournit des informations utiles sur la performance énergétique du bâtiment (PEB). Des explications et informations complémentaires plus détaillées figurent dans les pages suivantes.




Certificat PEB valide jusqu'au: 13/02/2022

1

## Performance énergétique du bâtiment

Très économe



Très énergivore

Consommation par m <sup>2</sup> [en kWhEP/m <sup>2</sup> /an]	309
Consommation totale [en kWhEP/an]	30.730

2

## Emissions CO<sub>2</sub>

Emissions annuelles de CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> [kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>/an]

PEU

BEAUCOUP

67

3

## Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Prévoir un thermostat d'ambiance programmable.
2. Placer des vannes thermostatiques sur les radiateurs
3. Isoler les murs extérieurs.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

## Informations administratives

Certificat délivré le: 13/02/2012

Affectation:

Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20120213-0000058543-01-9

Oui  Non

Présence d'une attestation de réception du système de chauffage:

Si oui, est-elle conforme?

Présence d'un rapport de diagnostic:

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: MENGAL Laurent

Numéro d'agrément: 001024559

Société: Décolex spri 0475/598680